

**AFITI****LICOF**Centro de Ensayos e
Investigación del Fuego

Información de Resultados de Ensayo

La información reflejada en este documento tiene
ÚNICAMENTE carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los
correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

[Referencia Informe de Ensayo: **7865/08**]

[Referencia Informe de Clasificación: **7865/08-2**]

SOLICITANTE

Airvema Insular S.L.

C/Invierno 102 1ªA

35018-Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)**Ensayo:**Ensayo de Resistencia al Fuego de conducto de extracción de humos de acuerdo a EN 1366-9:2008 con una
depresión interior equivalente a 500 Pa

Fecha de ensayo: 03-Oct-2008

Muestra:

Conducto de extracción de humos en compartimento único.

Fabricante: **Airvema Insular S.L.**Referencia: **“Conducto Airvema E600/120”**.Descripción: Conducto de chapa metálica de espesor 1 mm, y sección interna
rectangular de 1000 mm x 255 mm, Perfil Vaina de 30 mm de anchura, Promat K-84
en junta transversal y longitudinal.

Clasificación según Norma EN 13501-4:2007

E600 120 (ho) 500single

Arganda del Rey, 30 de Octubre de 2008



Fdo: Santiago Miner Guedán

Técnico del laboratorio de resistencia al fuego.

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección: Camino del Estrechillo, 8
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)Teléfono: +34 91 871 35 24
Fax: +34 91 871 20 05E-mail: licof@afiti.com
Web: www.afiti.com

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. Mª de Benquerencia
(Centro Tecnológico de la Madera)E 45007 TOLEDO
+34 925 231 559
+34 925 240 679afiti@afiti.comMINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIOLICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.
Orden de 21 de mayo de 1991Hoja 1 de 1
IPG11002.R03 (RED)