



## Información de Resultados de Ensayo

La información reflejada en este documento tiene  
**ÚNICAMENTE** carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los  
 correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

[Referencia Informe de Ensayo: **7865/08**]

[Referencia Informe de Clasificación: **7865/08-2**]

### SOLICITANTE

**Airvema Insular S.L.**  
 C\Invierno 102 1ªA  
 35018-Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

#### Ensayo:

Ensayo de Resistencia al Fuego de conducto de extracción de humos de acuerdo a EN 1366-9:2008 con una  
 depresión interior equivalente a 500 Pa

Fecha de ensayo: 03-Oct-2008

#### Muestra:

Conducto de extracción de humos en compartimento único.

Fabricante: **Airvema Insular S.L.**

Referencia: **“Conducto Airvema E600/120”**.

Descripción: Conducto de chapa metálica de espesor 1 mm, y sección interna  
 rectangular de 1000 mm x 255 mm, Perfil Vaina de 30 mm de anchura, Promat K-84  
 en junta transversal y longitudinal.

### Clasificación según Norma EN 13501-4:2007

**E600 120 (ho) 500single**

Arganda del Rey, 30 de Octubre de 2008



Fdo: Santiago Miner Guedán  
 Técnico del laboratorio de resistencia al fuego.

#### SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección: Camino del Estrechillo, 8  
 E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)  
 Teléfono: +34 91 871 35 24  
 Fax: +34 91 871 20 05  
 E-mail: [licof@afiti.com](mailto:licof@afiti.com)  
 Web: [www.afiti.com](http://www.afiti.com)

#### SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. Mª de Benquerencia  
 (Centro Tecnológico de la Madera)  
 E 45007 TOLEDO  
 +34 925 231 559  
 +34 925 240 679  
[afiti@afiti.com](mailto:afiti@afiti.com)



MINISTERIO  
 DE INDUSTRIA, TURISMO  
 Y COMERCIO

LICOF. Laboratorio Oficial de Ensayos.  
 R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.  
 Orden de 21 de mayo de 1991